



A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 202002 vom/ dated 30.04.2018

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungs-nr Approval No.
Streulichtrauchmelder / Optical Smoke Detector Scattered Light Type Meldersockel / Detector Base Meldersockel / Detector Base	PL 3300 0 SDB 3000 SDBB 3000		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 202002 vom/ dated 30.04.2018

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS Prüfberichte: VdS Test Reports:	BMA 01054 BMA 02012 BMA 08083 SW-2001230 SW-2001230 1. Ergänzung / 1. Supplement	26.07.2001 21.03.2002 14.07.2008 11.01.2002 12.02.2007	
Produktinformationsblatt / Product Information Sheet		18.03.2014	1
Typenschild / Label	PN_3279	18.09.2013	1
PL 3300 O	PN_3576	03.07.2012	1
PL 330X O sw	PN_3821	30.12.2009	1
Labyrinth O mit Sieb / Labyrinth O with Filter	PN_3416	26.05.2011	1
Karte / Card	PN 2281	29.01.2008	1
1322 PL 330X O / Bestückungsplan / Component Mounting Diagram	PN_2781	29.01.2008	1
Layoutplan LP 1322	PN 2691	29.01.2008	1
Stromlaufplan / Circuit Diagram	LP1322.12	25.02.2005	1
Anschlussplan / Connection Diagram	51490	06.04.2009	2
Sockel Industrie / Base Industry SDB 3000	PN_3096	01.08.2011	1
Sockel Industrie / Base Industry SDBB 3000	PN_3095	01.08.2011	

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 202002 vom/ dated 30.04.2018

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Anschlussplan / Connection Diagram	52837	16.06.2009	
Stückliste / Parts List	80106, Version 18	19.11.2012	2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 202002 vom/ dated 30.04.2018

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Der Streulichtrauchmelder Typ PL 3300 O ist in fünf Stufen parametrierbar. Die folgenden Parametersätze sind Bestandteil der Anerkennung:

Nr. 3 für die Rauchempfindlichkeit 100% (Werkseinstellung).

Der Melder Typ PL 3300 O verfügt über eine Kurzschlussstrennfunktion.

Technische Daten (nach Herstellerangaben):

Versorgungsspannung (DC):	15 V bis 30 V
Ruhestrom (DC):	280 μ A
Alarmstrom (DC):	5 mA
OC-Ausgang:	max. 10 mA

Optical smoke detector scattered light type PL 3300 O can be parameterized in five levels.
The following parameter sets are part of the approval:

No. 3 for the smoke sensitivity 100% (factory setting).

The detector Type PL 3300 O provides a short circuit isolating function.

Technical Data (manufacturer's specifications):

Operating Voltage Range (DC):	15 V to 30 V
Quiescent Current (DC):	280 μ A
Alarm Current (DC):	5 mA
OC Output:	max. 10 mA